

III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Katowicach
40-092 Katowice ul. Mickiewicza 11

Wyjaśnienie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej, do zamawiającego wpłynęła prośba o uzupełnienie SIWZ o następującej treści:

„Ponieważ nasza firma jest zainteresowana udziałem w w/w przetargu, prosimy o uzupełnienie specyfikacji o szczegółowe rozrysowanie okien i podziału pionowego i poziomego, ponieważ dane te mają duży wpływ na ostateczną cenę oferty.

Odpowiedź:

Okna mają być w kształcie jak okna pierwotne, zgodnie z przedmiarem robót okna uchylne z ozdobnym słupkiem oraz szprosami wewnętrznymi i nawiewnikiem ciśnieniowym. Cena oferty winna być ustalona na podstawie obmiaru załączonego do SIWZ.